Форма №2

АКТ

на периодическую проверку и очистку дымовых и вентиляционных каналов от газоиспользующего оборудования и бытовых печей

«28» 08 2024 года

Мы, нижеподписавшиеся, представитель ЖЭУ ООО УК «Гармония»

(должность,ф.и.о.)

и контроллеры-приемщики ИП Смирнов М.М. Блохина Т.Н., Андреева З.Ж.

(ф.и.о.)

Работы по периодической проверке и чистки дымовых и вентиляционных каналов произведены по адресу: дом № 43, Ул. Октябрьская.

При периодической проверке установлено:

1. Дымовые и вентиляционные каналы пригодны для дальнейшей эксплуатации в квартирах

№ 3,5,6,7,10.

на срок до декабря 2024 г.

2. Дымовые и вентиляционные каналы не проверены в квартирах № 4,8,89,9.

по причине отсутствия доступа.

3. Дымовые и вентиляционные каналы не могут быть допущены к дальнейшей эксплуатации,

а газоиспользующее оборудование (печи) подлежат отключению в квартирах №

по причине

(отсутствие тяги, засорение и др.)

Представитель ЖЭУ

Контроллеры-приемщики

Представитель УК