Форма №2

АКТ

на периодическую проверку и очистку дымовых и вентиляционных каналов от газоиспользующего оборудования и бытовых печей

г. Тула «16» 12 2025 г.

Мы, нижеподписавшиеся, представитель ЖЭУ ООО УК "Горизонт"

(должность,ф.и.о.)

и контроллеры-приемщики ИП Смирнов М.М.

Блохина Т.Л.

(ф.и.о.)

Работы по периодической проверке и чистки дымовых и вентиляционных каналов произведены по адресу: дом № 43 ул Октябрьская

При периодической проверке установлено:

1. Дымовые и вентиляционные каналы на момент проверки пригодны для дальнейшей эксплуатации в квартирах

№ 4, 6, 7, 10.

Дата следующей проверки согласно графику апрель 2026 г.

2. Дымовые и вентиляционные каналы не проверены в квартирах
№ 3, 5, 8, 8, 9.
по причине отсутствия доступа.

3. Дымовые и вентиляционные каналы не могут быть допущены к дальнейшей эксплуатации,

а газоиспользующее оборудование (печи) подлежат отключению в квартирах
№ 2

по
причине

(отсутствие тяги ,засор и др.)

Представитель ЖЭУ

Контроллеры-приемщики

Представитель УК ООО УК "Горизонт"