

# АКТ

## на периодическую проверку и очистку дымовых и вентиляционных каналов от газоиспользующего оборудования и бытовых печей

г. Тула

« 16 » января 2024 г.

Мы, нижеподписавшиеся, представитель ЖЭУ ООО УК «Горизонт»

и контроллеры-приемщики ООО «Ремгазстрой»

Насонов И.В., Андреева Е.Н.

( ф.и.о.)

Работы по периодической проверке и чистки дымовых и вентиляционных каналов произведены по адресу: дом № 1Б, ул. Белкина

При периодической проверке установлено:

1. Дымовые и вентиляционные каналы пригодны для дальнейшей эксплуатации в квартирах

№ 2, 3, 8, 12, 15, 14, 20, 37, 38, 44, 45, 46, 47, 50, 51

на срок до мая 2024 г.

2. Дымовые и вентиляционные каналы не проверены в квартирах

№ 1, 4-6, 9-11, 13, 16-19, 21-36, 39-43, 48, 49,

по причине отсутствия доступа.

3. Дымовые и вентиляционные каналы не могут быть допущены к дальнейшей эксплуатации,

а газоиспользующее оборудование (печи) подлежат отключению в квартирах

№ 10 зашит пречисткой кирпичом

по причине

( отсутствие тяги ,засор и др.)

Представитель ЖЭУ

(личная подпись)

Контроллеры-приемщики

(личная подпись)

Представитель ООО УК «Горизонт»

(личная подпись)

