

АКТ

Форма №2

на периодическую проверку и очистку дымовых и вентиляционных каналов от газоиспользующего оборудования и бытовых печей

г. Тула

Мы, нижеподписавшиеся, представитель ЖЭУ ООО УК "Борисовск" «14» 08 2023 г.
(должность, ф.и.о.)

и контроллеры-приемщики ООО "Ремгазстрой" Васильев В.В. Бюхкина И.И.
(ф.и.о.)

Работы по периодической проверке и чистке дымовых и вентиляционных каналов произведены по адресу: дом № 110, Ул. Белгородская.

При периодической проверке установлено:

1. Дымовые и вентиляционные каналы пригодны для дальнейшей эксплуатации в квартирах № 5, 7, 8, 4, 17, 24, 22, 23 на срок до октября 2023 г.

2. Дымовые и вентиляционные каналы не проверены в квартирах № 6, 12, 18, 20, 29

3. Дымовые и вентиляционные каналы не могут быть допущены к дальнейшей эксплуатации, а газоиспользующее оборудование (печи) подлежат отключению в квартирах № 19 по причине отсутствия катриера для кассеты (отсутствие тяги, засор и др.)

Представитель ЖЭУ _____ (личная подпись)

Контроллеры-приемщики _____ (личная подпись)

Представитель УК _____ (личная подпись)

