

АКТ

на периодическую проверку и очистку дымовых и вентиляционных каналов от газоиспользующего оборудования и бытовых печей

г. Тула

« 11 » 12 2023.

Мы, нижеподписавшиеся, представитель ЖЭУ ООО УК "Горизонт" (должность, ф.и.о.)

и контроллеры-приемщики ООО «Ремгазстрой» Борисова А.А., Юшин С.С. (ф.и.о.)

Работы по периодической проверке и чистки дымовых и вентиляционных каналов произведены по адресу: дом № 77, Ул. Калинина.

При периодической проверке установлено:

1. Дымовые и вентиляционные каналы пригодны для дальнейшей эксплуатации в квартирах № 2,3,4,5,8,9,10,11,12,13,14,15,19,21,22,24,25,26,27,29,32,35,38,40,41,43,46,47,55,57,59,62,63,65,68,70,71,72,73,75,76,77,85,90,92,93,98,100.

на срок до марта 2024г.

2. Дымовые и вентиляционные каналы не проверены в квартирах № 1,6,7,16-18,20,23,28,30,31,33,34,36,37,39,42,44,45,48-52,54,56,58,60,61,64,69,74,78-81,84,86-89,91,94-97,99.

по причине отсутствия доступа.

3. Дымовые и вентиляционные каналы не могут быть допущены к дальнейшей эксплуатации, а газоиспользующее оборудование (печи) подлежат отключению в квартирах

№ \_\_\_\_\_

по причине \_\_\_\_\_ (отсутствие тяги, засор и др.)

Представитель ЖЭУ \_\_\_\_\_ (личная подпись)

Контроллеры-приемщики \_\_\_\_\_ (личная подпись)

Представитель УК ООО УК "Горизонт" (личная подпись)

