

АКТ

на периодическую проверку и очистку дымовых и вентиляционных каналов от газоиспользующего оборудования и бытовых печей

г. Тула

« 24 » 11 20 13 г.

Мы, нижеподписавшиеся, представитель ЖЭУ ООО УК "Теризонт",  
(должность, ф.и.о.)

и контроллеры-приемщики ООО «Ремгазстрой»  
Ганчева Н. Н., Зварова С. А.  
( ф.и.о.)

Работы по периодической проверке и чистки дымовых и вентиляционных каналов произведены по адресу: дом № 30, ул. Маяка.

При периодической проверке установлено:

1. Дымовые и вентиляционные каналы пригодны для дальнейшей эксплуатации в квартирах № с кв. 1 по 4 кв.

на срок до мая 20 13 г.

2. Дымовые и вентиляционные каналы не проверены в квартирах № З

по причине отсутствия доступа.

3. Дымовые и вентиляционные каналы не могут быть допущены к дальнейшей эксплуатации, а газоиспользующее оборудование (печи) подлежат отключению в квартирах № З

по причине \_\_\_\_\_  
( отсутствие тяги ,засор и др.)

Представитель ЖЭУ

(личная подпись)

Контроллеры-приемщики

(личная подпись)

Представитель УК

(личная подпись)

