

АКТ

на периодическую проверку и очистку дымовых и вентиляционных каналов от газоиспользующего оборудования и бытовых печей

г. Тула

«19» апреля 2022 г.

Мы, нижеподписавшиеся, представитель ЖЭУ ООО ЧК "Горизонт"

(должность, ф.и.о.)

и контроллеры-приемщики ООО «Ремгазстрой»

Синько И.А. Мосеев И.Ю

(ф.и.о.)

Работы по периодической проверке и чистки дымовых и вентиляционных каналов произведены по адресу: дом № 95, ул. Октябрьская

При периодической проверке установлено:

1. Дымовые и вентиляционные каналы пригодны для дальнейшей эксплуатации в квартирах № 24, 14, 15, 17, 18, 26, 28, 30, 36, 44, 51, 56, 55, 59, 65, 67, 75, 82, 84, 85, 91, 92, 94. на срок до 19.04.2023 г.

2. Дымовые и вентиляционные каналы не проверены в квартирах № 1, 3, 5-13, 16, 19-25, 27, 29, 31-35, 37-43, 45-50, 52-54, 57-58, 60-64, 66, 68-74, 76-81, 83, 86-90, 93, 95, 96. по причине отсутствия доступа.

3. Дымовые и вентиляционные каналы не могут быть допущены к дальнейшей эксплуатации, а газоиспользующее оборудование (печи) подлежат отключению в квартирах №

по причине (отсутствие тяги, засор и др.)

Представитель ЖЭУ

(личная подпись)

Контроллеры-приемщики

(личная подпись)

Представитель УК

(личная подпись)



4-й подъезд дымовете трубы подлежат ремонту