

АКТ

на периодическую проверку и очистку дымовых и вентиляционных каналов от газоиспользующего оборудования и бытовых печей

г. Тула

«20» 04 2023 г.

Мы, нижеподписавшиеся, представитель ЖЭУ ООО УК «Горизонт»
(должность, ф.и.о.)

и контроллеры-приемщики ООО «Ремгазстрой»
Шенкин Е.Е. Блохин И.И.
(ф.и.о.)

Работы по периодической проверке и чистки дымовых и вентиляционных каналов произведены по адресу: дом № 18, ул. Ползуново.

При периодической проверке установлено:

1. Дымовые и вентиляционные каналы пригодны для дальнейшей эксплуатации в квартирах № 1, 2, 3, 9, 13, 17, 20, 27, 30, 34.

на срок до 02 2024 г.

2. Дымовые и вентиляционные каналы не проверены в квартирах № 7-8, 10-12, 14-16, 18, 19, 21, 23-26, 28, 29, 31-33, 35, 36

по причине отсутствия доступа.

3. Дымовые и вентиляционные каналы не могут быть допущены к дальнейшей эксплуатации, а газоиспользующее оборудование (печи) подлежат отключению в квартирах № 8, 22

по причине отсутствия доступа к котельной уми лестница
(отсутствие тяги, засор и др.)
размещение труб в пределах лестницы (нет доступа между квартирами)

Представитель ЖЭУ
(личная подпись)

Контроллеры-приемщики
(личная подпись)

Представитель УК
(личная подпись)

