

АКТ

на периодическую проверку и очистку дымовых и вентиляционных каналов от газоиспользующего оборудования и бытовых печей

г. Тула

« 18 » апреля 20 23 г.

Мы, нижеподписавшиеся, представитель ЖЭУ ООО УК "Горизонт"  
(должность, ф.и.о.)

и контроллеры-приемщики ООО «Ремгазстрой»

Шанин С.С. Блохин И.И.  
( ф.и.о.)

Работы по периодической проверке и чистки дымовых и вентиляционных каналов произведены по адресу: дом № 24, ул. Ползунов.

При периодической проверке установлено:

1. Дымовые и вентиляционные каналы пригодны для дальнейшей эксплуатации в квартирах

№ 2, 3, 6, 12  
на срок до июль 2023.

2. Дымовые и вентиляционные каналы не проверены в квартирах

№ 1, 4, 5, 7, 8, 10, 11, 13-16  
по причине отсутствия доступа.

3. Дымовые и вентиляционные каналы не могут быть допущены к дальнейшей эксплуатации, а газоиспользующее оборудование (печи) подлежат отключению в квартирах

№ 9 отсутствие тяги на момент проверки (завалил)  
по причине \_\_\_\_\_  
( отсутствие тяги ,засор и др.)

Представитель ЖЭУ

(личная подпись)

Контроллеры-приемщики

(личная подпись)

Представитель УК

(личная подпись)

