

АКТ

на периодическую проверку и очистку дымовых и вентиляционных каналов от
газоиспользующего оборудования и бытовых печей

г. Тула

« 4 » 09 2023 г.

Мы, нижеподписавшиеся, представитель ЖЭУ ООО УК "Ремгазстрой"
(должность, ф.и.о.)

и контроллеры-приемщики ООО «Ремгазстрой»
Шенни С.Е. Блохина И.И.
(ф.и.о.)

Работы по периодической проверке и чистки дымовых и вентиляционных каналов произведены
по адресу: дом № 1, ул. Селедзобск.

При периодической проверке установлено:

1. Дымовые и вентиляционные каналы пригодны для дальнейшей эксплуатации в квартирах
№ 2, 4, 11, 12, 14, 15, 18, 27, 25, 26, 30, 37, 43, 54, 57, 60,
64, 73
на срок до декабрь 2025.

2. Дымовые и вентиляционные каналы не проверены в квартирах
№ 1, 3, 5-10, 13, 16, 17, 19-21, 23, 24-29, 31-36, 38-42, 44-50, 53,
55-59, 61, 67, 65-77, 75

_____ по причине отсутствия доступа.
3. Дымовые и вентиляционные каналы не могут быть допущены к дальнейшей эксплуатации,
а газоиспользующее оборудование (печи) подлежат отключению в квартирах
№ 24, 54, 63

(К74 - в ванной вентилятор от света)
по причине отсутствия доступа к корпусу для чистки
(отсутствие тяги, засор и др.)

Представитель ЖЭУ

(личная подпись)

Контроллеры-приемщики

(личная подпись)

Представитель УК

(личная подпись)

Вор

ООО УК "Ремгазстрой"

