

АКТ

на периодическую проверку и очистку дымовых и вентиляционных каналов от газоиспользующего оборудования и бытовых печей

г. Тула

«15» 12 2023 г.

Мы, нижеподписавшиеся, представитель ЖЭУ ООО УК «Ремгазстрой»

(должность, ф.и.о.)

и контроллеры-приемщики ООО «Ремгазстрой»

Шенни В.В. Брокшич И.И.

(ф.и.о.)

Работы по периодической проверке и чистки дымовых и вентиляционных каналов произведены по адресу: дом № 98, ул. Суп. ред. колледж.

При периодической проверке установлено:

1. Дымовые и вентиляционные каналы пригодны для дальнейшей эксплуатации в квартирах № 4, 3, 7, 10, 11, 12, 13, 16, 18, 19, 21, 30, 32, 34, 35, 36, 38, 40, 41, 48, 49, 51, 53, 56, 58, 60.

на срок до сентября 2024

2. Дымовые и вентиляционные каналы не проверены в квартирах № 2, 4-6, 8, 9, 14, 15, 17, 20-26, 28, 29, 34, 37, 38, 42-44, 47, 50, 52, 54, 55, 57, 59

3. Дымовые и вентиляционные каналы не могут быть допущены к дальнейшей эксплуатации, а газоиспользующее оборудование (печи) подлежат отключению в квартирах № 75, 76

по причине отсутствия доступа к котельной для очистки
(отсутствие тяги, засор и др.) двухэтажные трубы требуют ремонта

Представитель ЖЭУ

(личная подпись)

Контроллеры-приемщики

(личная подпись)

Представитель УК

(личная подпись)

