

АКТ

на периодическую проверку и очистку дымовых и вентиляционных каналов от газопользующего оборудования и бытовых печей

г. Тула

Мы, нижеподписавшиеся, представитель ЖЭУ ООО УК "Береженье" 18.04 2023  
(должность, ф.и.о.)

и контроллеры-приемщики ООО «Ремгазстрой» Юсупов В. В. Бюхнер И. А.  
(ф.и.о.)

Работы по периодической проверке и чистки дымовых и вентиляционных каналов произведены по адресу: дом № 17, Ул. Игнатьевская.

При периодической проверке установлено:

1. Дымовые и вентиляционные каналы пригодны для дальнейшей эксплуатации в квартирах № 1, 3 на срок до 15.05 2023.

2. Дымовые и вентиляционные каналы не проверены в квартирах № 2

3. Дымовые и вентиляционные каналы не могут быть допущены к дальнейшей эксплуатации, а газопользующее оборудование (печи) подлежат отключению в квартирах № 4-ое АГВ - Зегзуськир

по причине отсутствия тяги, засор и др.  
Давыдов Андрей (личная подпись)  
Представитель ЖЭУ

Контроллеры-приемщики Юсупов В. В. (личная подпись)

Представитель УК ООО УК "Береженье" (личная подпись)

