

АКТ обследования дымовых и вентиляционных каналов

Заказчик: ООО УК "Горизонт"

Подрядчик: ИП Смирнов М.М.

в лице: контролера – приемщика: Блохина Н.Н.,

провел проверку технического состояния дымовых и вентиляционных каналов в помещениях, в которых размещено газоиспользующее оборудование, по адресу:

Алеша г. 20
с применением термоанемометра RGK AM-30.

Проверка проведена:

- а) при приемке дымовых и вентиляционных каналов эксплуатацию при газификации здания и (или) подключении нового газоиспользующего оборудования;
- б) при переустройстве и ремонте дымовых и вентиляционных каналов;
- в) процессе эксплуатации дымовых и вентиляционных каналов (периодическая проверка);
- г) при отсутствии тяги, выявленной в процессе эксплуатации, в том числе с использованием автоматических устройств, при техническом обслуживании и ремонте внутридомового и (или) внутриквартирного газового оборудования многоквартирном доме, техническом диагностировании газопроводов, входящих в состав внутридомового и (или) газового оборудования, и аварийно-диспетчерском обеспечении внутридомового и (или) внутриквартирного газового оборудования.

Заключение: На момент проверки выявлено наличие факторов свидетельствующих о наличии угрозы возникновения аварии, несчастного случая, предусмотренные подпунктами «а» и «б» пункта 77 Правил пользования газом в части обеспечения безопасности при использовании и содержании внутридомового и внутриквартирного газового оборудования при предоставлении коммунальных услуг по газоснабжению:

- а) Величина разряжения в дымовом канале присоединённом к газовому оборудованию, менее нормативной в помещениях:

- б) Величина воздухообмена в вентиляционном канале в помещении с установленным газовым оборудованием (закрытые окна и двери) при микро проветривании менее нормативной, приведённой к погодным условиям на момент определения в помещениях:

п. 7, 9.

В связи с чем настоящий Акт подлежит незамедлительному направлению в адрес Заказчика, органа государственного жилищного надзора (контроля) и специализированной организации для приостановки-подачи-газа.

На момент проверки факторов, свидетельствующих о наличии угрозы возникновения аварии, несчастного случая, предусмотренные подпунктами «а» и «б» пункта 77 Правил пользования газом в части обеспечения безопасности при использовании и содержании внутридомового и внутриквартирного газового оборудования при предоставлении коммунальных услуг по газоснабжению, отсутствует в помещениях:

п. 5, 14, 15, 17, 18, 23, 24, 29, 33, 36, 38, 39, 40.

Подрядчик:

Блохина Н.Н.
(Подпись, ФИО проводившего проверку)

Заказчик: АКТ получил:

И.В. Роднев
(Подпись, ФИО представителя Заказчика)

М. П.

Адрес

Дата

16.06.2026г

Алеева г. 25

№ кв.	Вентиляционные каналы		Дымоходные каналы		Житель Ф.и.о., подпись
	Воздухообмен норма 60-100 м3/ч		Разряжение норма 60-100 м3/ч		
	Воздухообмен факт. м3/ч	Заключение	Разряжение факт. м3/ч	Заключение	
1					
3					
5	85	норма	98	норма	Жаенин(ив) Кенен
6					
7	—	вытяжной зонд установлен в ВК, нет доступа.	98	норма	Родина М.А. Роз
8					
9	—	вытяжной зонд установлен в ВК, нет доступа.	91	норма	Камчино Э.Н. Кенен
10					
11					
12					
13					
14	78	норма	98	норма	Майорова Н.А. Чин
15	78	норма	98	норма	Жаенин(ив) Роз

Адрес

Дата

16.06.2026г.

Глосва

г. 20

№ кв.	Вентиляционные каналы		Дымоходные каналы		Житель Ф.и.о., подпись
	Воздухообмен норма 60-100 м3/ч		Разряжение норма 60-100 м3/ч		
	* Воздухообмен факт. м3/ч	Заключение	Разряжение факт. м3/ч	Заключение	
16					
17	91	норма	105	норма	Кулашина/сб Кулашина
18	91	норма	112	норма	Мурица И.В. Л-
19					
20					
21					
23	77	норма	98	норма	Попова В.М. Вас -
24	85	норма	98	норма	Полдиковая и.и. Н
25					
26					
27					
28					
29	85	норма	105	норма	Коровин И.Ю. Коровин

Адрес

Дата

16.06.2026г.

Алеста г. 25

№ кв.	Вентиляционные каналы		Дымоходные каналы		Житель Ф.и.о., подпись
	Воздухообмен норма 60-100 м3/ч		Разряжение норма 60-100 м3/ч		
	Воздухообмен факт. м3/ч	Заключение	Разряжение факт. м3/ч	Заключение	
30					
31					
32					
33	85	норма	98	норма	Брызжнева АН
34					
35					
36	85	норма	105	норма	Федотова А.И. Фед
37					
38	85	норма	105	норма	Беленкова Е.В.
39	85	норма	112	норма	Земонинга А.И. Зем
40	85	норма	105	норма	Мамушкова Н.А. Ма

Дата _____

Дата _____

[illegible]