

АКТ обследования дымовых и вентиляционных каналов

Заказчик: ООО УК "Горизонт"

Подрядчик: ИП Смирнов М.М.

в лице: контролера – приемщика: Блохина Н.Н.,

провел проверку технического состояния дымовых и вентиляционных каналов в помещениях, в которых размещено газоиспользующее оборудование, по адресу:

Болдига д. 110.
с применением термобанометра RGK AM-30.

Проверка проведена:

- а) при приемке дымовых и вентиляционных каналов эксплуатацию при газификации здания и (или) подключении нового газоиспользующего оборудования;
- б) при переустройстве и ремонте дымовых и вентиляционных каналов;
- в) процессе эксплуатации дымовых и вентиляционных каналов (периодическая проверка);
- г) при отсутствии тяги, выявленной в процессе эксплуатации, в том числе с использованием автоматических устройств, при техническом обслуживании и ремонте внутридомового и (или) внутриквартирного газового оборудования многоквартирном доме, техническом диагностировании газопроводов, входящих в состав внутридомового и (или) газового оборудования, и аварийно-диспетчерском обеспечении внутридомового и (или) внутриквартирного газового оборудования.

Заключение: На момент проверки выявлено наличие факторов свидетельствующих о наличии угрозы возникновения аварии, несчастного случая, предусмотренные подпунктами «а» и «б» пункта 77 Правил пользования газом в части обеспечения безопасности при использовании и содержании внутридомового и внутриквартирного газового оборудования при предоставлении коммунальных услуг по газоснабжению:

а) Величина разряжения в дымовом канале присоединённом к газовому оборудованию, менее нормативной в помещениях:

б) Величина воздухообмена в вентиляционном канале в помещении с установленным газовым оборудованием (закрытые окна и двери) при микро проветривании менее нормативной, приведённой к погодным условиям на момент определения в помещениях:

п. 6, 8.

В связи с чем настоящий Акт подлежит незамедлительному направлению в адрес Заказчика, органа государственного жилищного надзора (контроля) и специализированной организации для приостановки-подачи-газа.

На момент проверки факторов, свидетельствующих о наличии угрозы возникновения аварии, несчастного случая, предусмотренные подпунктами «а» и «б» пункта 77 Правил пользования газом в части обеспечения безопасности при использовании и содержании внутридомового и внутриквартирного газового оборудования при предоставлении коммунальных услуг по газоснабжению, отсутствует в помещениях:

п. 10, 11, 17, 18, 21, 22, 23, 24.

Подрядчик:

Блохина Н.Н.
(Подпись, ФИО проводившего проверку)

Заказчик: АКТ получил:

Р.И.В. Козлов
(Подпись, ФИО представителя Заказчика)



Адрес
Дата

24.06.2026г., Багдаша г. 110.

Вентиляционные каналы		Дымоходные каналы		Житель Ф.и.о., подпись	
Воздухообмен норма 60-100 м3/ч		Разряжение норма 60-100 м3/ч			
Воздухообмен факт. м3/ч	Заключение	Разряжение факт. м3/ч	Заключение		
5					
6	—	воткнутой зонд вставлен в ВК, нет доступа.	105	норма	Ахмедов (кв) Фир
7					
8	—	воткнутой зонд вставлен в ВК, нет доступа.	98	норма	Самбоверина Л.Н. Со
9					
10	78	норма	105	норма	Лихачев Н.И. См
11	85	норма	127	норма	Петров С.А.
12					
17	85	норма	105	норма	Недведева Л.Н. Ялсу
18	85	норма	120	норма	Понгарова Е.В.
19					
20					
21	85	норма	105	норма	Тихомирова С.А.

Дата _____

24.06.2026

Балдича г. 110

[illegible]