

АКТ обследования дымовых и вентиляционных каналов

13 апреля 2026 года

Заказчик: ООО «УК»Горизонт»

Подрядчик: ИП Смирнов М.М.

в лице: контролера – приемщика: Новиков О.В.,

провел проверку технического состояния дымовых и вентиляционных каналов в помещениях, в которых размещено газоиспользующее оборудование, по адресу:

г. Тула, Гарнизонный проезд, д.1 корп. 2

с применением термоанемометра RGK AM-30.

Проверка проведена:

- а) при приемке дымовых и вентиляционных каналов эксплуатацию при газификации здания и (или) подключении нового газоиспользующего оборудования;
- б) при переустройстве и ремонте дымовых и вентиляционных каналов;
- в) процессе эксплуатации дымовых и вентиляционных каналов (периодическая проверка);
- г) при отсутствии тяги, выявленной в процессе эксплуатации, в том числе с использованием автоматических устройств, при техническом обслуживании и ремонте внутридомового и (или) внутриквартирного газового оборудования многоквартирном доме, техническом диагностировании газопроводов, входящих в состав внутридомового и (или) газового оборудования, и аварийно-диспетчерском обеспечении внутридомового и (или) внутриквартирного газового оборудования.

Проверкой установлено:

Адрес: г. Тула, ул. Гарнизонный проезд, д. 1 корп.2

Дата: 13 апреля 2026 г

№ квартиры	Вентиляционные каналы		
	Воздухообмен норма 60-100 м3/ч		
	Воздухообмен фактический, м3/ч	Заключение	Примечание
1	141	норма	
2	141	норма	
3	141	норма	
4	141	норма	
5	141	норма	
6	127	норма	
7	127	норма	
8	127	норма	
9	127	норма	
10	127	норма	
11	127	норма	
12	120	норма	
13	120	норма	
14	120	норма	
15	120	норма	
16	120	норма	
17	113	норма	
18	113	норма	
19	113	норма	
20	113	норма	
21	141	норма	
22	141	норма	
23	141	норма	
24	141	норма	
25	141	норма	
26	127	норма	
27	127	норма	
28	177	норма	
29	127	норма	
30	127	норма	
31	120	норма	
32	120	норма	
33	120	норма	
34	120	норма	
35	120	норма	
36	120	норма	
37	113	норма	
38	113	норма	
39	113	норма	
40	113	норма	
41	141	норма	
42	141	норма	
43	141	норма	
44	141	норма	

Подрядчик: _____
(Подпись, ФИО проводившего проверку)

Заказчик: АКТ получил: _____
(Подпись, ФИО представителя Заказчика) М. П.



Адрес: г. Тула, ул. Гарнизонный проезд, д. 1 корп.2

Дата: 13 апреля 2026 г.

№ квартиры	Вентиляционные каналы			
	Воздухообмен норма 60-100 м3/ч			
	Воздухообмен м3/ч	фактический,	Закключение	Примечание
45		127	норма	
46		127	норма	
47		127	норма	
48		127	норма	
49		127	норма	
50		127	норма	
51		127	норма	
52		120	норма	
53		120	норма	
54		120	норма	
55		120	норма	
56		120	норма	
57		113	норма	
58		113	норма	
59		113	норма	
60		113	норма	
61		141	норма	
62		141	норма	
63		141	норма	
64		141	норма	
65		141	норма	
66		141	норма	
67		127	норма	
68		127	норма	
69		127	норма	
70		127	норма	
71		127	норма	
72		127	норма	
73		120	норма	
74		120	норма	
75		120	норма	
76		120	норма	
77		113	норма	
78		113	норма	
79		113	норма	
80		113	норма	

Подрядчик: _____
(Подпись, ФИО проводившего проверку)

Заказчик: АКТ получил: _____
(Подпись, ФИО представителя Заказчика) М. П.

Заключение: На момент проверки выявлено наличие факторов свидетельствующих о наличии угрозы возникновения аварии, несчастного случая, предусмотренные подпунктами «а» и «б» пункта 77 Правил пользования газом в части обеспечения безопасности при использовании и содержании внутридомового и внутриквартирного газового оборудования при предоставлении коммунальных услуг по газоснабжению:

а) Величина воздухообмена в дымовом канале присоединённом к газовому оборудованию, менее нормативной в помещениях:

б) Величина воздухообмена в вентиляционном канале в помещении с установленным газовым оборудованием (закрытые окна и двери) при микро проветривании менее нормативной, приведённой к погодным условиям на момент определения в помещениях:

В связи с чем настоящий Акт подлежит незамедлительному направлению в адрес Заказчика, органа государственного жилищного надзора (контроля) и специализированной организации для приостановки-подачи-газа.

На момент проверки факторов, свидетельствующих о наличии угрозы возникновения аварии, несчастного случая, предусмотренные подпунктами «а» и «б» пункта 77 Правил пользования газом в части обеспечения безопасности при использовании и содержании внутридомового и внутриквартирного газового оборудования при предоставлении коммунальных услуг по газоснабжению, отсутствует в помещениях:

1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,367,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80.

Подрядчик: _____
(Подпись, ФИО проводившего проверку)

Заказчик: АКТ получил: _____
(Подпись, ФИО представителя Заказчика) М. П.

