

АКТ обследования дымовых и вентиляционных каналов

Заказчик: ООО УК "Горизонт"

Подрядчик: ИП Смирнов М.М.

в лице: контролера – приемщика: Блохина Н.Н.,

провел проверку технического состояния дымовых и вентиляционных каналов в помещениях, в которых размещено газоиспользующее оборудование, по адресу:

Гарнизонный ул-9 д. 25
с применением термоанемометра RGK AM-30.

Проверка проведена:

- а) при приемке дымовых и вентиляционных каналов эксплуатацию при газификации здания и (или) подключении нового газоиспользующего оборудования;
- б) при переустройстве и ремонте дымовых и вентиляционных каналов;
- в) процессе эксплуатации дымовых и вентиляционных каналов (периодическая проверка);
- г) при отсутствии тяги, выявленной в процессе эксплуатации, в том числе с использованием автоматических устройств, при техническом обслуживании и ремонте внутридомового и (или) внутриквартирного газового оборудования многоквартирном доме, техническом диагностировании газопроводов, входящих в состав внутридомового и (или) газового оборудования, и аварийно-диспетчерском обеспечении внутридомового и (или) внутриквартирного газового оборудования.

Заключение: На момент проверки выявлено наличие факторов свидетельствующих о наличии угрозы возникновения аварии, несчастного случая, предусмотренные подпунктами «а» и «б» пункта 77 Правил пользования газом в части обеспечения безопасности при использовании и содержании внутридомового и внутриквартирного газового оборудования при предоставлении коммунальных услуг по газоснабжению:

- а) Величина разряжения в дымовом канале присоединённом к газовому оборудованию, менее нормативной в помещениях:

- б) Величина воздухообмена в вентиляционном канале в помещении с установленным газовым оборудованием (закрытые окна и двери) при микро проветривании менее нормативной, приведённой к погодным условиям на момент определения в помещениях:

нб. 6,10,39,40.

В связи с чем настоящий Акт подлежит незамедлительному направлению в адрес Заказчика, органа государственного жилищного надзора (контроля) и специализированной организации для приостановки-подачи-газа.

На момент проверки факторов, свидетельствующих о наличии угрозы возникновения аварии, несчастного случая, предусмотренные подпунктами «а» и «б» пункта 77 Правил пользования газом в части обеспечения безопасности при использовании и содержании внутридомового и внутриквартирного газового оборудования при предоставлении коммунальных услуг по газоснабжению, отсутствует в помещениях:

нб. 1,2,3,4,5,7,8,9,12,13,14,15,17,18,20,23,25,26,27,28,29,30,31,36,38,41,44,47,48,52,53,54,55,66,68,70

Подрядчик: _____

(Подпись, ФИО проводившего проверку)

Заказчик: АКТ получил: _____

(Подпись, ФИО представителя Заказчика)

М.П.

Адрес

Дата

25.05.2026г.

Партизанский ул-д д. 22

№ кв.	Вентиляционные каналы		Дымоходные каналы		Житель Ф.И.О., подпись
	Воздухообмен норма 60-100 м3/ч		Разряжение норма 60-100 м3/ч		
	Воздухообмен факт. м3/ч	Заключение	Разряжение факт. м3/ч	Заключение	
1	85	норма	98	норма	Жаппурина З.Н.
2	78	норма	98	норма	Ауэр. З.З.
3	85	норма	105	норма	Жикилова А.З.
4	91	норма	127	норма	Бадуршина В.А. Бадур
5	85	норма	98	норма	Мороз Р.Н. Мир
6	—	вытяжной зонит вставлен в ВК, нет доступа.	105	норма	Степанова З.К. Сел
7	85	норма	105	норма	Чобинков И.А.
8	91	норма	99	норма	Юдина Р.Н. Юр
9	98	норма	105	норма	Матвеева З.А. Юмф.
10	—	вент. канала нет.	112	норма	Анисимов О.В.
11					
12	85	норма	127	норма	Кузнецова В.Р. Жу
13	78	норма	91	норма	Кузнецова Н.В. Жу

Адрес

Дата

Гарнизонный пр-д д. 28

25.05.2026 г.

№ кв.	Вентиляционные каналы		Дымоходные каналы		Житель Ф.И.О., подпись
	Воздухообмен норма 60-100 м3/ч		Разряжение норма 60-100 м3/ч		
	Воздухообмен факт. м3/ч	Заключение	Разряжение факт. м3/ч	Заключение	
14	85	норма	105	норма	Хузнецова Н.В. <i>[подпись]</i>
15	78	норма	99	норма	Дорошенко С.П. <i>[подпись]</i>
16					
17	78	норма	127	норма	Романова А.Н. <i>[подпись]</i>
18	78	норма	120	норма	Климентьева И.В. <i>[подпись]</i>
19					
20	78	норма	99	норма	Хохомкина В.Н. <i>[подпись]</i>
21					
22					
23	98	норма	112	норма	Климанов А.С. <i>[подпись]</i>
24					
25	91	норма	112	норма	Александров (ид) <i>[подпись]</i>
26	85	норма	105	норма	Беретская В.А. <i>[подпись]</i>

Адрес

Дата

25.05.2026г.

Гарнизонный пр-д г. 25

№ кв.	Вентиляционные каналы		Дымоходные каналы		Житель Ф.И.О., подпись
	Воздухообмен норма 60-100 м3/ч		Разряжение норма 60-100 м3/ч		
	Воздухообмен факт. м3/ч	Заключение	Разряжение факт. м3/ч	Заключение	
27	91	норма	105	норма	Аленин И.А. ИЗ
28	91	норма	127	норма	Валуев С.Г. В
29	78	норма	120	норма	Мамкина И.А. ИЗ
30	78	норма	112	норма	Сагирова И.А. И
31	78	норма	127	норма	Сидорова И.А. С
32					
33					
34					
35					
36	85	норма	112	норма	Силаева В.М. С
37					
38	78	норма	105	норма	Волобухов(а) В
39	—	богатинкой зонг вставлен в ВЧ, нет доступа.	112	норма	Макаева Н.Г. В

Адрес

Дата

25.05.2026г.

Гарнизонной ул-д д. 25

№ кв.	Вентиляционные каналы		Дымоходные каналы		Житель Ф.И.О., подпись
	Воздухообмен норма 60-100 м3/ч		Разряжение норма 60-100 м3/ч		
	Воздухообмен факт. м³/ч	Заключение	Разряжение факт. м³/ч	Заключение	
53	78	норма	105	норма	Михайлу- шин В.В.
54	85	норма	99	норма	В.В. Полубини- н Н.С.
55	78	норма	99	норма	Антонова Н.И.
56					
57					
58					
59					
60					
61					
62					
63					
64					
65					

Адрес

Дата

25.05.2026г.

Гарнизонный пр-д д. 25

№ кв.	Вентиляционные каналы		Дымоходные каналы		Житель Ф.и.о., подпись
	Воздухообмен норма 60-100 м3/ч		Разряжение норма 60-100 м3/ч		
	• Воздухообмен факт. м3/ч	Заключение	Разряжение факт. м3/ч	Заключение	
40	—	вотвешной зонт вставлен в ВК, нет доступа.	99	норма	Дайдинов А.А.
41	91	норма	120	норма	Дремлов Г.В.
42					
43					
44	78	норма	99	норма	Иванчик Н.А.
45					
46					
47	85	норма	99	норма	Модерно З.Ю.
48	78	норма	99	норма	Чумакова В.В.
49					
50					
51					
52	78	норма	105	норма	Сотникова Н.А.

Адрес

Дата

25.05.2026г.

Гарнизонный пр-д г. 25

№ кв.	Вентиляционные каналы		Дымоходные каналы		Житель Ф.и.о., подпись
	Воздухообмен норма 60-100 м3/ч		Разряжение норма 60-100 м3/ч		
	Воздухообмен факт. м³/ч	Заключение	Разряжение факт. м³/ч	Заключение	
53	78	норма	105	норма	Михайлов В.В.
54	85	норма	99	норма	В.В. Полосинин И.С.
55	78	норма	99	норма	Антонова Н.И.
56					
57					
58					
59					
60					
61					
62					
63					
64					
65					

Дата 25.05.2026г

Гармоничный уз-д г. 2⁵

[illegible]