

АКТ обследования дымовых и вентиляционных каналов

13 апреля 2026 года

Заказчик: ООО «УК»Горизонт»

Подрядчик: ИП Смирнов М.М.

в лице: контролера – приемщика: Новиков О.В.,

провел проверку технического состояния дымовых и вентиляционных каналов в помещениях, в которых размещено газоиспользующее оборудование, по адресу:

г. Тула, Гарнизонный проезд, д. 2Г

с применением термоанемометра RGK AM-30.

Проверка проведена:

- а) при приемке дымовых и вентиляционных каналов эксплуатацию при газификации здания и (или) подключении нового газоиспользующего оборудования;
- б) при переустройстве и ремонте дымовых и вентиляционных каналов;
- в) процессе эксплуатации дымовых и вентиляционных каналов (периодическая проверка);
- г) при отсутствии тяги, выявленной в процессе эксплуатации, в том числе с использованием автоматических устройств, при техническом обслуживании и ремонте внутридомового и (или) внутриквартирного газового оборудования многоквартирном доме, техническом диагностировании газопроводов, входящих в состав внутридомового и (или) газового оборудования, и аварийно-диспетчерском обеспечении внутридомового и (или) внутриквартирного газового оборудования.

Проверкой установлено:

Адрес: г. Тула, ул. Гарнизонный проезд, д. 2Г

Дата: 13 апреля 2026 г.

№ квартиры	Вентиляционные каналы		
	Воздухообмен норма 60-100 м3/ч		
	Воздухообмен фактический, м3/ч	Заключение	Примечание
1	127	норма	
2	127	норма	
3	127	норма	
4	127	норма	
5	127	норма	
6	127	норма	
7	127	норма	
8	127	норма	
9	127	норма	
10	120	норма	
11	120	норма	
12	120	норма	
13	120	норма	
14	120	норма	
15	120	норма	
16	120	норма	
17	120	норма	
18	120	норма	
19	120	норма	
20	120	норма	
21	113	норма	
22	113	норма	
23	113	норма	
24	113	норма	
25	113	норма	
26	113	норма	
27	113	норма	
28	113	норма	
29	113	норма	
30	106	норма	
31	106	норма	
32	106	норма	
33	106	норма	
34	106	норма	
35	106	норма	
36	106	норма	
37	127	норма	
38	127	норма	
39	127	норма	
40	127	норма	
41	127	норма	
42	127	норма	
43	127		
44	127		

Подрядчик: _____
(Подпись, ФИО проводившего проверку)

Заказчик: АКТ получил: И.В. Рогов
(Подпись, ФИО представителя Заказчика) М.П.

Адрес: г. Тула, ул. Гарнизонный проезд, д. 2Г

Дата: 13 апреля 2026 г.

№ квартиры	Вентиляционные каналы			
	Воздухообмен норма 60-100 м3/ч			
	Воздухообмен м3/ч	фактический,	Заключение	Примечание
45		120	норма	
46		120	норма	
47		120	норма	
48		120	норма	
49		120	норма	
50		120	норма	
51		120	норма	
52		13	норма	
53		113	норма	
54		113	норма	
55		113	норма	
56		113	норма	
57		113	норма	
58		113	норма	
59		113	норма	
60		113	норма	
61		113	норма	
62		113	норма	
63		113	норма	
64		113	норма	
65		113	норма	
66		113	норма	
67		106	норма	
68		106	норма	
69		106	норма	
70		106	норма	
71		106	норма	
72		106	норма	
73		127	норма	
74		127	норма	
75		127	норма	
76		127	норма	
77		127	норма	
78		127	норма	
79		127	норма	
80		120	норма	
81		120	норма	
82		120	норма	
83		120	норма	
84		120	норма	
85		120	норма	
86		120	норма	

Подрядчик: _____
(Подпись, ФИО проводившего проверку)

Заказчик: АКТ получил: Ред. К. В. Киселев
(Подпись, ФИО представителя Заказчика) М. П.

Адрес: г. Тула, ул. Гарнизонный проезд, д. 2Г

Дата: 13 апреля 2026 г.

№ квартиры	Вентиляционные каналы		
	Воздухообмен норма 60-100 м3/ч		
	Воздухообмен фактический, м3/ч	Закключение	Примечание
87	120	норма	
88	120	норма	
89	120	норма	
90	120	норма	
91	120	норма	
92	120	норма	
93	120	норма	
94	120	норма	
95	120	норма	
96	120	норма	
97	120	норма	
98	113	норма	
99	113	норма	
100	113	норма	
101	113	норма	
102	113	норма	
103	106	норма	
104	106	норма	
105	106	норма	
106	106	норма	
107	106	норма	
108	106	норма	
109	127	норма	
110	127	норма	
111	127	норма	
112	127	норма	
113	127	норма	
114	127	норма	
115	127	норма	
116	127	норма	
117	127	норма	
118	127	норма	
119	127	норма	
120	127	норма	
121	127	норма	
122	120	норма	
123	120	норма	
124	120	норма	
125	120	норма	
126	120	норма	
127	120	норма	
128	120	норма	

Подрядчик: _____
(Подпись, ФИО проводившего проверку)

Заказчик: АКТ получил: _____
(Подпись, ФИО представителя Заказчика) М. П.

№ квартиры	Вентиляционные каналы		
	Воздухообмен норма 60-100 м3/ч		
	Воздухообмен фактический, м3/ч	Заключение	Примечание
129	120	норма	
130	120	норма	
131	120	норма	
132	113	норма	
133	113	норма	
134	113	норма	
135	113	норма	
136	113	норма	
137	113	норма	
138	106	норма	
139	106	норма	
140	106	норма	
141	106	норма	
142	106	норма	
143	106	норма	

Заключение: На момент проверки выявлено наличие факторов свидетельствующих о наличии угрозы возникновение аварии, несчастного случая, предусмотренные подпунктами «а» и «б» пункта 77 Правил пользования газом в части обеспечения безопасности при использовании и содержании внутридомового и внутриквартирного газового оборудования при предоставлении коммунальных услуг по газоснабжению:

- а) Величина воздухообмена в дымовом канале присоединённом к газовому оборудованию, менее нормативной в помещениях:
- б) Величина воздухообмена в вентиляционном канале в помещении с установленным газовым оборудованием (закрытые окна и двери) при микро проветривании менее нормативной, приведённой к погодным условиям на момент определения в помещениях:

В связи с чем настоящий Акт подлежит незамедлительному направлению в адрес Заказчика, органа государственного жилищного надзора (контроля) и специализированной организации для приостановки-подачи-газа.

На момент проверки факторов, свидетельствующих о наличии угрозы возникновение аварии, несчастного случая, предусмотренные подпунктами «а» и «б» пункта 77 Правил пользования газом в части обеспечения безопасности при использовании и содержании внутридомового и внутриквартирного газового оборудования при предоставлении коммунальных услуг по газоснабжению, отсутствует в помещениях:

1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,367,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99,100,101,102,103,104,105,106,107,108,109,110,111,112,113,114,115,116,117,118,119,120,121,122,123,124,125,126,127,128,129,130,131,132,133,134,135,136,137,138,139,140,141,142,143.

Подрядчик: _____
(Подпись, ФИО проводившего проверку)

Заказчик: АКТ получил: _____
(Подпись, ФИО представителя Заказчика) М. П.