

АКТ обследования дымовых и вентиляционных каналов

13 апреля 2026 года

Заказчик: ООО «УК»Горизонт»

Подрядчик: ИП Смирнов М.М.

в лице: контролера – приемщика: Новиков О.В.,

провел проверку технического состояния дымовых и вентиляционных каналов в помещениях, в которых размещено газоиспользующее оборудование, по адресу:

г. Тула, Гарнизонный проезд, д. 2Д

с применением термоанемометра RGK AM-30.

Проверка проведена:

- а) при приемке дымовых и вентиляционных каналов эксплуатацию при газификации здания и (или) подключении нового газоиспользующего оборудования;
- б) при переустройстве и ремонте дымовых и вентиляционных каналов;
- в) процессе эксплуатации дымовых и вентиляционных каналов (периодическая проверка);
- г) при отсутствии тяги, выявленной в процессе эксплуатации, в том числе с использованием автоматических устройств, при техническом обслуживании и ремонте внутридомового и (или) внутриквартирного газового оборудования многоквартирном доме, техническом диагностировании газопроводов, входящих в состав внутридомового и (или) газового оборудования, и аварийно-диспетчерском обеспечении внутридомового и (или) внутриквартирного газового оборудования.

Проверкой установлено:

Адрес: г. Тула, ул. Гарнизонный проезд, д. 2Д

Дата: 13 апреля 2026 г.

№ квартиры	Вентиляционные каналы		
	Воздухообмен норма 60-100 м3/ч		
	Воздухообмен фактический, м3/ч	Заключение	Примечание
1	155	норма	
2	155	норма	
3	155	норма	
4	155	норма	
5	155	норма	
6	155	норма	
7	155	норма	
8	155	норма	
9	155	норма	
10	155	норма	
11	148	норма	
12	148	норма	
13	148	норма	
14	148	норма	
15	148	норма	
16	148	норма	
17	148	норма	
18	148	норма	
19	141	норма	
20	141	норма	
21	141	норма	
22	141	норма	
23	141	норма	
24	141	норма	
25	141	норма	
26	141	норма	
27	141	норма	
28	141	норма	
29	141	норма	
30	141	норма	
31	141	норма	
32	134	норма	
33	134	норма	
34	134	норма	
35	134	норма	
36	134	норма	
37	155	норма	
38	155	норма	
39	155	норма	
40	155	норма	
41	155	норма	
42	155	норма	
43	155	норма	
44	155	норма	

Подрядчик: _____
(Подпись, ФИО проводившего проверку)

Заказчик: АКТ получил: _____
(Подпись, ФИО представителя Заказчика)

Дата: 13 апреля 2026 г.

№ квартиры	Вентиляционные каналы			Примечание
	Воздухообмен норма 60-100 м3/ч			
	Воздухообмен м3/ч	фактический,	Закключение	
45	148	норма		
46	148	норма		
47	148	норма		
48	155	норма		
49	155	норма		
50	155	норма		
51	148	норма		
52	148	норма		
53	148	норма		
54	148	норма		
55	148	норма		
56	141	норма		
57	141	норма		
58	141	норма		
59	141	норма		
60	141	норма		
61	141	норма		
62	141	норма		
63	141	норма		
64	141	норма		
65	141	норма		
66	141	норма		
67	141	норма		
68	141	норма		
69	134	норма		
70	134	норма		
71	134	норма		
72	134	норма		
73	155	норма		
74	155	норма		
75	155	норма		
76	155	норма		
77	155	норма		
78	155	норма		
79	155	норма		
80	155	норма		
81	155	норма		
82	155	норма		
83	155	норма		
84	148	норма		
85	148	норма		
86	148	норма		

(Подпись, ФИО проводившего проверку)

Заказчик: АКТ получил:

(Подпись, ФИО представителя Заказчика)

М. П.

Адрес: г. Тула, ул. Гарнизонный проезд, д. 2Д

Дата: 13 апреля 2026 г.

№ квартиры	Вентиляционные каналы		
	Воздухообмен норма 60-100 м3/ч		
	Воздухообмен фактический, м3/ч	Заключение	Примечание
87	148	норма	
88	148	норма	
89	148	норма	
90	148	норма	
91	148	норма	
92	141	норма	
93	141	норма	
94	141	норма	
95	141	норма	
96	141	норма	
97	141	норма	
98	141	норма	
99	141	норма	
100	141	норма	
101	141	норма	
102	141	норма	
103	141	норма	
104	141	норма	
105	134	норма	
106	134	норма	
107	134	норма	
108	134	норма	
109	155	норма	
110	155	норма	
111	155	норма	
112	155	норма	
113	155	норма	
114	155	норма	
115	155	норма	
116	155	норма	
117	155	норма	
118	155	норма	
119	155	норма	
120	155	норма	
121	155	норма	
122	155	норма	
123	155	норма	
124	148	норма	
125	148	норма	
126	148	норма	
127	148	норма	
128	148	норма	

Подрядчик: _____
(Подпись, ФИО проводившего проверку)

Заказчик: АКТ получил: _____
(Подпись, ФИО представителя Заказчика) М. П.

№ квартиры	Вентиляционные каналы		
	Воздухообмен норма 60-100 м3/ч		
	Воздухообмен фактический, м3/ч	Заключение	Примечание
129	141	норма	
130	141	норма	
131	141	норма	
132	141	норма	
133	141	норма	
134	141	норма	
135	141	норма	
136	141	норма	
137	141	норма	
138	141	норма	
139	141	норма	
140	141	норма	
141	134	норма	
142	134	норма	
143	134	норма	
144	134	норма	

Заклучение: На момент проверки выявлено наличие факторов свидетельствующих о наличии угрозы возникновение аварии, несчастного случая, предусмотренные подпунктами «а» и «б» пункта 77 Правил пользования газом в части обеспечения безопасности при использовании и содержании внутридомового и внутриквартирного газового оборудования при предоставлении коммунальных услуг по газоснабжению:

- а) Величина воздухообмена в дымовом канале присоединённом к газовому оборудованию, менее нормативной в помещениях:
- б) Величина воздухообмена в вентиляционном канале в помещении с установленным газовым оборудованием (закрытые окна и двери) при микро проветривании менее нормативной, приведённой к погодным условиям на момент определения в помещениях:

В связи с чем настоящий Акт подлежит незамедлительному направлению в адрес Заказчика, органа государственного жилищного надзора (контроля) и специализированной организации для приостановки-подачи-газа.

На момент проверки факторов, свидетельствующих о наличии угрозы возникновение аварии, несчастного случая, предусмотренные подпунктами «а» и «б» пункта 77 Правил пользования газом в части обеспечения безопасности при использовании и содержании внутридомового и внутриквартирного газового оборудования при предоставлении коммунальных услуг по газоснабжению, отсутствует в помещениях:

1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,367,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99,100,101,102,103,104,105,106,107,108,109,110,111,112,113,114,115,116,117,118,119,120,121,122,123,124,125,126,127,128,129,130,131,132,133,134,135,136,137,138,139,140,141,142,143,144.

Подрядчик: _____
(Подпись, ФИО /проводившего проверку/)

Заказчик: АКТ получил: Ред КВ Роговский
(Подпись, ФИО представителя Заказчика) М. П.