

АКТ обследования дымовых и вентиляционных каналов

20 августа 2026 года

Заказчик: ООО «УК»Горизонт»

Подрядчик: ИП Смирнов М.М.

в лице: контролера – приемщика: Новиков О.В.,
провел проверку технического состояния дымовых и вентиляционных каналов в помещениях, в которых размещено газоиспользующее оборудование, по адресу:

г. Тула, Гарнизонный проезд, д. 2Д

с применением термоанемометра RGK AM-30.

Проверка проведена:

- а) при приемке дымовых и вентиляционных каналов эксплуатацию при газификации здания и (или) подключении нового газоиспользующего оборудования;
- б) при переустройстве и ремонте дымовых и вентиляционных каналов;
- в) процессе эксплуатации дымовых и вентиляционных каналов (периодическая проверка);
- г) при отсутствии тяги, выявленной в процессе эксплуатации, в том числе с использованием автоматических устройств, при техническом обслуживании и ремонте внутридомового и (или) внутриквартирного газового оборудования многоквартирном доме, техническом диагностировании газопроводов, входящих в состав внутридомового и (или) газового оборудования, и аварийно-диспетчерском обеспечении внутридомового и (или) внутриквартирного газового оборудования.

Проверкой установлено:

№ квартиры	Вентиляционные каналы		
	Воздухообмен норма 60-100 м3/ч		
	Воздухообмен фактический, м3/ч	Заключение	Примечание
1	92	норма	
2	92	норма	
3	92	норма	
4	92	норма	
5	92	норма	
6	92	норма	
7	92	норма	
8	92	норма	
9	92	норма	
10	92	норма	
11	92	норма	
12	92	норма	
13	92	норма	
14	92	норма	
15	92	норма	
16	92	норма	
17	92	норма	
18	99	норма	
19	99	норма	
20	99	норма	
21	99	норма	
22	99	норма	
23	99	норма	
24	106	норма	
25	106	норма	
26	106	норма	
27	106	норма	

28	127	норма	
29	127	норма	
30	127	норма	
31	127	норма	
32	127	норма	
33	134	норма	
34	134	норма	
35	134	норма	
36	134	норма	
37	92	норма	
38	92	норма	
39	92	норма	
40	92	норма	
41	92	норма	
42	92	норма	
43	92	норма	
44	92	норма	
45	92	норма	
46	92	норма	
47	92	норма	
48	92	норма	
49	92	норма	
50	92	норма	
51	92	норма	
52	92	норма	
53	92	норма	
54	99	норма	
55	99	норма	
56	99	норма	
57	99	норма	
58	99	норма	
59	99	норма	
60	106	норма	
61	106	норма	
62	106	норма	
63	106	норма	
64	127	норма	
65	127	норма	
66	127	норма	
67	127	норма	
68	127	норма	
69	134	норма	
70	134	норма	
71	134	норма	
72	134	норма	
73	92	норма	
74	92	норма	
75	92	норма	
76	92	норма	
77	92	норма	
78	92	норма	
79	92	норма	
80	92	норма	
81	92	норма	
82	92	норма	
83	92	норма	
84	92	норма	

85	92	норма	
86	92	норма	
87	92	норма	
88	92	норма	
89	92	норма	
90	99	норма	
91	99	норма	
92	99	норма	
93	99	норма	
94	99	норма	
95	99	норма	
96	106	норма	
97	106	норма	
98	106	норма	
99	106	норма	
100	127	норма	
101	127	норма	
102	127	норма	
103	127	норма	
104	127	норма	
105	134	норма	
106	134	норма	
107	134	норма	
108	134	норма	
109	92	норма	
110	92	норма	
111	92	норма	
112	92	норма	
113	92	норма	
114	92	норма	
115	92	норма	
116	92	норма	
117	92	норма	
118	92	норма	
119	92	норма	
120	92	норма	
121	92	норма	
122	92	норма	
123	92	норма	
124	92	норма	
125	92	норма	
126	99	норма	
127	99	норма	
128	99	норма	
129	99	норма	
130	99	норма	
131	99	норма	
132	106	норма	
133	106	норма	
134	106	норма	
135	106	норма	
136	127	норма	
137	127	норма	
138	127	норма	
139	127	норма	
140	127	норма	
141	134	норма	

142	134	норма	
143	134	норма	
144	134	норма	

Заключение: На момент проверки выявлено наличие факторов свидетельствующих о наличии угрозы возникновения аварии, несчастного случая, предусмотренные подпунктами «а» и «б» пункта 77 Правил пользования газом в части обеспечения безопасности при использовании и содержании внутридомового и внутриквартирного газового оборудования при предоставлении коммунальных услуг по газоснабжению:

а) Величина воздухообмена в дымовом канале присоединённом к газовому оборудованию, менее нормативной в помещениях:

б) Величина воздухообмена в вентиляционном канале в помещении с установленным газовым оборудованием (закрытые окна и двери) при микро проветривании менее нормативной, приведённой к погодным условиям на момент определения в помещениях:

В связи с чем настоящий Акт подлежит незамедлительному направлению в адрес Заказчика, органа государственного жилищного надзора (контроля) и специализированной организации для приостановки-подачи-газа.

На момент проверки факторов, свидетельствующих о наличии угрозы возникновения аварии, несчастного случая, предусмотренные подпунктами «а» и «б» пункта 77 Правил пользования газом в части обеспечения безопасности при использовании и содержании внутридомового и внутриквартирного газового оборудования при предоставлении коммунальных услуг по газоснабжению, отсутствует в помещениях:

1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,367,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99,100,101,102,103,104,105,106,107,108,109,110,111,112,113,114,115,116,117,118,119,120,121,122,123,124,125,126,127,128,129,130,131,132,133,134,135,136,137,138,139,140,141,142,143,144.

Подрядчик: _____ Новиков О.В.

(Подпись, ФИО проводившего проверку)

Заказчик: АКТ получил: _____

(Подпись, ФИО представителя Заказчика)

М. П.

