

АКТ обследования дымовых и вентиляционных каналов

Заказчик: ООО "Горизонт"

Подрядчик: ИП Смирнов М.М.

в лице: контролера – приемщика: Блохина Н.Н.,

провел проверку технического состояния дымовых и вентиляционных каналов в помещениях, в которых размещено газоиспользующее оборудование, по адресу:

Жашишия 24 и 3.

с применением термоанемометра RGK AM-30.

Проверка проведена:

а) при приемке дымовых и вентиляционных каналов эксплуатацию при газификации здания и (или) подключении нового газоиспользующего оборудования;

б) при переустройстве и ремонте дымовых и вентиляционных каналов;

в) процессе эксплуатации дымовых и вентиляционных каналов (периодическая проверка);

г) при отсутствии тяги, выявленной в процессе эксплуатации, в том числе с использованием автоматических устройств, при техническом обслуживании и ремонте внутридомового и (или) внутриквартирного газового оборудования многоквартирного дома, техническом диагностировании газопроводов, входящих в состав внутридомового и (или) газового оборудования, и аварийно-диспетчерском обеспечении внутридомового и (или) внутриквартирного газового оборудования.

Заключение: На момент проверки выявлено наличие факторов свидетельствующих о наличии угрозы возникновения аварии, несчастного случая, предусмотренные подпунктами «а» и «б» пункта 77 Правил пользования газом в части обеспечения безопасности при использовании и содержании внутридомового и внутриквартирного газового оборудования при предоставлении коммунальных услуг по газоснабжению:

а) Величина разряжения в дымовом канале присоединённом к газовому оборудованию, менее нормативной в помещениях:

б) Величина воздухообмена в вентиляционном канале в помещении с установленным газовым оборудованием (закрытые окна и двери) при микро проветривании менее нормативной, приведённой к погодным условиям на момент определения в помещениях:

кв. 12, 34, 46, 55, 59, 60, 61, 66.

В связи с чем настоящий Акт подлежит незамедлительному направлению в адрес Заказчика, органа государственного жилищного надзора (контроля) и специализированной организации для приостановки-подачи-газа.

На момент проверки факторов, свидетельствующих о наличии угрозы возникновения аварии, несчастного случая, предусмотренные подпунктами «а» и «б» пункта 77 Правил пользования газом в части обеспечения безопасности при использовании и содержании внутридомового и внутриквартирного газового оборудования при предоставлении коммунальных услуг по газоснабжению, отсутствует в помещениях:

кв. 2, 4, 5, 6, 7, 9, 12, 13, 14, 16, 20, 24, 25, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 36, 38, 39, 40, 42, 43, 44, 45, 47, 49, 51, 52, 53, 54, 56, 57, 63, 69.

Подрядчик:

(Подпись, ФИО, проводившего проверку)

Заказчик: АКТ получил:

(Подпись, ФИО представителя Заказчика)



Адрес

Жаппица д. 24х3

Дата

27.05.2026г.

№ кв.	Вентиляционные каналы		Дымоходные каналы		Житель Ф.И.О., подпись
	Воздухообмен норма 60-100 м3/ч		Разряжение норма 60-100 м3/ч		
	Воздухообмен факт. м3/ч	Заключение	Разряжение факт. м3/ч	Заключение	
1					
2	65	норма	85	норма	Масовский О.В. 
3					
4	65	норма	81	норма	Богданов А.В. 
5	61	норма	85	норма	Жидель М.Н. 
6	61	норма	91	норма	Осипович С.И. 
7	65	норма	85	норма	Милеева С.И. 
8					
9	68	норма	81	норма	Самарова А.Э. 
10					
11					
12	65	норма	90	норма	Константинов А.И. 
13	68	норма	91	норма	Жураева А.И. 

Адрес

Дата

Жамшия г. 24 и 3

27.05.2026г.

№ кв.	Вентиляционные каналы		Дымоходные каналы		Житель Ф.и.о., подпись
	Воздухообмен норма 60-100 м3/ч		Разряжение норма 60-100 м3/ч		
	Воздухообмен факт. м3/ч	Заключение	Разряжение факт. м3/ч	Заключение	
14	65	норма	85	норма	Триняев А.А.
15					
16	65	норма	91	норма	Грачев А.Н.
17	—	топливной засор вставлен в ВК, нет доступа.	84	норма	Шевелева Л.Н. (мама)
18					
19					
20	61	норма	85	норма	Лосев А.И.
21					
22					
23					
24	61	норма	81	норма	Мансуров И.Ю.
25	65	норма	81	норма	Белогорова Н.Ф.
26					

Адрес

Жамшина д. 24х3

Дата

27.05.2026г.

№ кв.	Вентиляционные каналы		Дымоходные каналы		Житель Ф.И.О., подпись
	Воздухообмен норма 60-100 м3/ч		Разряжение норма 60-100 м3/ч		
	Воздухообмен факт. м3/ч	Заключение	Разряжение факт. м3/ч	Заключение	
27	81	норма	98	норма	Моисеева Ю.В. <i>[подпись]</i>
28	78	норма	91	норма	Борисова Г.В. <i>[подпись]</i>
29	65	норма	85	норма	Савинков Б.А. <i>[подпись]</i>
30	65	норма	85	норма	Самушев И.В. <i>[подпись]</i>
31	65	норма	91	норма	Чилинцев Г.А. <i>[подпись]</i>
32	78	норма	91	норма	Морозов В.П. <i>[подпись]</i>
33					
34	—	входной двери вентили в в.д., нет доступа.	85	норма	Мареникова О.В. <i>[подпись]</i>
35					
36	65	норма	78	норма	Степанова С.Н. <i>[подпись]</i>
37					
38	68	норма	95	норма	Малахова Г.А. <i>[подпись]</i>
39	65	норма	85	норма	Жигובה М.Н. <i>[подпись]</i>

Адрес

Дата

Жамшица г. 24к3

27.05.2026г.

№ кв.	Вентиляционные каналы		Дымоходные каналы		Житель Ф.И.О., подпись
	Воздухообмен норма 60-100 м3/ч		Разряжение норма 60-100 м3/ч		
	• Воздухообмен факт. м3/ч	Заключение	Разряжение факт. м3/ч	Заключение	
40	61	норма	78	норма	Мурдигорова С.А.
41					
42	65	норма	81	норма	Зимина О.В.
43	70	норма	85	норма	Амелицын В.И.
44	68	норма	85	норма	Равдогова/кв) Дад -
45	65	норма	81	норма	Сопалова Е.Е.
46	—	вытяжной дымог вставлен в вы, нес достига.	85	норма	Григорьев Е.Ю.
47	65	норма	81	норма	Григорьев А.Ю.
48					
49	65	норма	81	норма	Зарарова О.А.
50					
51	61	норма	78	норма	Жарович Е.Е.
52	65	норма	81	норма	Яружак Н.Т. С.А.

Адрес

Дата

Жамшица д. 24к3

27.05.2026г.

№ кв.	Вентиляционные каналы		Дымоходные каналы		Житель Ф.И.О., подпись
	Воздухообмен норма 60-100 м3/ч		Разряжение норма 60-100 м3/ч		
	Воздухообмен факт. м3/ч	Заключение	Разряжение факт. м3/ч	Заключение	
53	65	норма	81	норма	Васильева А.В. [подпись]
54	70	норма	85	норма	Мирошнина Ж.И. [подпись]
55	—	вытяжной зонг вставлен в ВК, нет доступа.	85	норма	Жилина А.В. [подпись]
56	65	норма	81	норма	Герасимова В.С. [подпись]
57	85	норма	91	норма	Тувин Ю.Н. [подпись]
58					
59	—	вытяжной зонг, вставлен в ВК, нет доступа.	85	норма.	Галушина А.А. [подпись]
60	—	вытяжной зонг вставлен в ВК, нет доступа.	85	норма	Стрельцов Д.М. [подпись]
61	—	ВК за ветр. крышкой, нет доступа.	81	норма	Руденко А.В. [подпись]
62					
63	65	норма	78	норма	Морозова О.О. [подпись]
64					
65					

Адрес Жамшица
Дата 27.05.2026г. г. 24х3

Дата 27.05.2026г.

[illegible]