

АКТ

на периодическую проверку и очистку дымовых и вентиляционных каналов от
газоиспользующего оборудования и бытовых печей

«27» 02 2026 г.

г. Тула

Мы, нижеподписавшиеся, представитель ЖЭУ

ООО УК "Горизонт"

и контроллеры-приемщики ИП Смирнов М.М.

Блюшка Н.И.

(ф.и.о.)

Работы по периодической проверке дымовых и вентиляционных каналов произведены
по адресу: дом № 9, ул. М. Тережа

При периодической проверке установлено:

1. Дымовые и вентиляционные каналы на момент проверки пригодны для дальнейшей эксплуатации в квартирах:

№ 1, 2, 3, 4, 6, 13, 17, 21, 22, 23, 26, 29, 32, 33, 36, 37, 38, 39, 41, 42, 45, 46, 49, 51, 52, 53,
54, 56, 57, 60, 62, 65, 67, 71, 72, 80.

Дата следующей проверки согласно графику июнь 2026 г.

2. Дымовые и вентиляционные каналы не проверены в квартирах
№ 5, 7, 12, 14, 16, 18, 20, 24, 25, 27, 28, 31, 34, 35, 40, 43, 44, 47, 48, 50, 55, 58, 59, 61, 63, 64,
66, 68, 70, 72, 76, 78, 79.

по причине отсутствия доступа.

3. Дымовые и вентиляционные каналы не могут быть допущены к дальнейшей эксплуатации,

а газоиспользующее оборудование (печи) подлежат отключению в квартирах
№ 30. - отопит. котел до момента закрытия котла, нет доступа;

по причине в ванной вентилятор работает от света!
(отсутствие тяги, засор и др.) Дымовые трубы требуют ремонта,
(визуальное описание)

Представитель ЖЭУ

(личная подпись)

Контроллеры-приемщики

(личная подпись)

Представитель

(личная подпись)



ООО УК "Горизонт"

