

АКТ обследования дымовых и вентиляционных каналов

Заказчик:

ООО УК "Горизонт"

Подрядчик: ИП Смирнов М.М.

в лице: контролера – приемщика: Блохина Н.Н.,

провел проверку технического состояния дымовых и вентиляционных каналов в помещениях, в которых размещено газоиспользующее оборудование, по адресу:

Октябрьская д. 95

с применением термоанемометра ROK AM-30.

Проверка проведена:

а) при приемке дымовых и вентиляционных каналов эксплуатацию при газификации здания и (или) подключении нового газоиспользующего оборудования;

б) при переустройстве и ремонте дымовых и вентиляционных каналов;

в) процессе эксплуатации дымовых и вентиляционных каналов (периодическая проверка);

г) при отсутствии тяги, выявленной в процессе эксплуатации, в том числе с использованием автоматических устройств, при техническом обслуживании и ремонте внутридомового и (или) внутриквартирного газового оборудования многоквартирном доме, техническом диагностировании газопроводов, входящих в состав внутридомового и (или) газового оборудования, и аварийно-диспетчерском обеспечении внутридомового и (или) внутриквартирного газового оборудования.

Заключение: На момент проверки выявлено наличие факторов свидетельствующих о наличии угрозы возникновения аварии, несчастного случая, предусмотренные подпунктами «а» и «б» пункта 77 Правил пользования газом в части обеспечения безопасности при использовании и содержании внутридомового и внутриквартирного газового оборудования при предоставлении коммунальных услуг по газоснабжению:

а) Величина разряжения в дымовом канале присоединённом к газовому оборудованию, менее нормативной в помещениях:

б) Величина воздухообмена в вентиляционном канале в помещении с установленным газовым оборудованием (закрытые окна и двери) при микро проветривании менее нормативной, приведённой к погодным условиям на момент определения в помещениях:

кв. 6, 15, 18, 38, 42, 56, 96.

В связи с чем настоящий Акт подлежит незамедлительному направлению в адрес Заказчика, органа государственного жилищного надзора (контроля) и специализированной организации для приостановки-подачи-газа.

На момент проверки факторов, свидетельствующих о наличии угрозы возникновения аварии, несчастного случая, предусмотренные подпунктами «а» и «б» пункта 77 Правил пользования газом в части обеспечения безопасности при использовании и содержании внутридомового и внутриквартирного газового оборудования при предоставлении коммунальных услуг по газоснабжению, отсутствует в помещениях:

кв. 1, 2, 7, 8, 26, 27, 28, 31, 33, 34, 35, 39, 40, 41, 42, 43, 46, 50, 51, 53, 54, 58, 60, 63, 66, 67, 68, 69, 72, 74, 76, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 94

Подрядчик:

(Подпись, ФИО, проводившего проверку)

Заказчик: АКТ получил:

(Подпись, ФИО представителя Заказчика)



Адрес

Дата

28.05.2026г.

Октябрьская г. 95

№ кв.	Вентиляционные каналы		Дымоходные каналы		Житель Ф.и.о., подпись
	Воздухообмен норма 60-100 м3/ч		Разряжение, норма 60-100 м3/ч		
	Воздухообмен факт. М3/ч	Заключение	Разряжение, факт. М3/ч	Заключение	
1	85	норма	112	норма	Баширова И.И. М.А.г.
2	91	норма	120	норма	Спасов А.В. 
3					
4					
5					
6	—	вотчиной зоит ветавии в Ви, нет доступа.	127	норма	Мяко В.Э. 
7	91	норма	127	норма	Озрев В.С. 
8	91	норма	127	норма	Макаев(я) Кад
9					
10					
11					

Подрядчик:

(Подпись, ФИО, проводившего проверку)

Заказчик: АКТ получил:

(Подпись, ФИО представителя Заказчика)



Адрес

Дата

28.05.2026г.

Октябрьская г. 95

№ кв.	Вентиляционные каналы		Дымоходные каналы		Житель Ф.и.о., подпись
	Воздухообмен норма 60-100 м3/ч		Разряжение, норма 60-100 м3/ч		
	Воздухообмен факт. М3/ч	Заключение	Разряжение, факт. М3/ч	Заключение	
12					
13					
14					
15	—	бойшой зонг вставлен в Вк, нет доступа.	120	норма	Трухачев В. [подпись]
16					
17					
18	—	бойшой зонг вставлен в Вк, нет доступа.	134	норма	Сомашинский И. [подпись]
19					
20					
21					
22					

Подрядчик:

(Подпись, ФИО проводившего проверку)

Заказчик: АКТ получил:

(Подпись, ФИО представителя Заказчика)

М. П.

Адрес

Дата

28.05.2026г.

Отборная г. 95

№ кв.	Вентиляционные каналы		Дымоходные каналы		Житель Ф.и.о., подпись
	Воздухообмен норма 60-100 м3/ч		Разряжение, норма 60-100 м3/ч		
	Воздухообмен факт. М3/ч	Заключение	Разряжение, факт. М3/ч	Заключение	
23					
24					
25					
26	91	норма	134	норма	Григорьев Н.В. Кадри
27	112	норма	148	норма	Фрокоренко А.А. Ку
28	98	норма	134	норма	Медведев Л.М. Шер
29					
30					
31	112	норма	148	норма	Косова А. Косов
32					
33	91	норма	134	норма	Болосова Е.И. Бу-

Подрядчик:

(Подпись, ФИО проводившего проверку)

Заказчик: АКТ получил:

(Подпись, ФИО представителя Заказчика)

М.П.

Адрес

Дата

28.05.2026г.

Октябрьская г. 95

№ кв.	Вентиляционные каналы		Дымоходные каналы		Житель Ф.и.о., подпись
	Воздухообмен норма 60-100 м3/ч		Разряжение, норма 60-100 м3/ч		
	Воздухообмен факт. М3/ч	Заключение	Разряжение, факт. М3/ч	Заключение	
34	91	норма	112	норма	Ловенко, А.А.
35	91	норма	134	норма	Масбукина, М.С.
36					
37					
38	—	воткиной зонг вставлен в ВК, нет доступа.	148	норма	Билина, Г.В.
39	91	норма	148	норма	Масбукина, Д.В.
40	98	норма	134	норма	Почесова, М.И.
41	98	норма	148	норма	Жаймазев, А.В.
42	91	норма	134	норма	Зидина, О.А.
43	85	норма	127	норма	Тимоков, А.М.
44					

Подрядчик:

(Подпись, ФИО проводившего проверку)

Заказчик: АКТ получил:

(Подпись, ФИО представителя Заказчика)

М.П.

Адрес

Дата

28.05.2026

Октябрьская г. 95

Дата 28.05.2026		Вентиляционные каналы		Дымоходные каналы		Житель Ф.и.о., подпись
№ кв.	Воздухообмен норма 60-100 м3/ч		Разряжение, норма 60-100 м3/ч			
	Воздухообмен факт. М3/ч	Заключение	Разряжение, факт. М3/ч	Заключение		
45						
47	—	воташной доит вотавили в ВК, нет доетра.	134	норма		Геланов Р.А. (подпись)
48	91	норма	148	норма		Годичев А.В. Бог
48						
49						
50	91	норма	148	норма		Содорфов М.С. (подпись)
51	91	норма	134	норма		Ерохина Л.Г. Виз
52						
53	85	норма	127	норма		Микитин А.Н. (подпись)
54	91	норма	148	норма		Кузнецова О.И. Окуз
55						

Подрядчик:

Блохина Л.П.

(Подпись, ФИО, проводившего проверку)

Заказчик: АКТ получил:

(Подпись, ФИО представителя Заказчика)

М.П.

Адрес

Дата

28.05.2026г.

Октябрьская

д. 95

Дата		Вентиляционные каналы		Дымоходные каналы		Житель Ф.и.о., подпись
№ кв.	Воздухообмен норма 60-100 м3/ч		Разряжение, норма 60-100 м3/ч			
	Воздухообмен факт. М3/ч	Заключение	Разряжение, факт. М3/ч	Заключение		
56	—	возможной зонт вешаем 6 ВК, нет доступа.	127	норма	Тамнова В.В. [подпись]	
57						
58	85	норма	112	норма	Ариадна [подпись] (квб)	
59						
60	91	норма	134	норма	Баранова П.Н. [подпись]	
61						
62						
63	91	норма	134	норма	Бондарь А.Н. [подпись]	
64						
65						
66	78	норма	134	норма	Ибрагимова З.М. [подпись]	

Подрядчик:

(Подпись, ФИО проводившего проверку)

Заказчик: АКТ получил:

(Подпись, ФИО представителя Заказчика)

М. П.

Адрес

Октябрьская г. 95

Дата 28.05.2026г.

№ кв.	Вентиляционные каналы		Дымоходные каналы		Житель Ф.и.о., подпись
	Воздухообмен норма 60-100 м3/ч		Разряжение, норма 60-100 м3/ч		
	Воздухообмен факт. М3/ч	Заключение	Разряжение, факт. М3/ч	Заключение	
67	91	норма	148	норма	Бондаренко М.С. Тогуз
68	98	норма	148	норма	Сидорова М.Н. Вр
69	98	норма	127	норма	Метинков Д.Э. [подпись]
70					
71					
72	91	норма	127	норма	Элизарова М.Э. [подпись]
73					
74	98	норма	127	норма	Севостьянова М.Э. [подпись]
75					
76	98	норма	127	норма	Казов А.Э. [подпись]
77					

Подрядчик:

Бнохман М.И.

(Подпись, ФИО проводившего проверку)

Заказчик: АКТ получил:

(Подпись, ФИО представителя Заказчика)

М.П.

Адрес

Дата

28.05.2026г.

Октябрьская г. 95

№ кв.	Вентиляционные каналы		Дымоходные каналы		Житель Ф.и.о., подпись
	Воздухообмен норма 60-100 м3/ч		Разряжение, норма 60-100 м3/ч		
	Воздухообмен факт. М3/ч	Заключение	Разряжение, факт. М3/ч	Заключение	
78					
79					
80					
81					
82					
83					
84					
85					
86					
87	85	норма	134	норма	Дроздина г.в. Зр.
88	98	норма	134	норма	Дроздова А.А.

Подрядчик:

(Подпись, ФИО проводившего проверку)

Заказчик: АКТ получил:

(Подпись, ФИО представителя Заказчика)

М. П.

Адрес

Дата

28.05.2026г.

Оптебрьская г. 95

Дата 20.05.2020					
№ кв.	Вентиляционные каналы		Дымоходные каналы		Житель Ф.и.о., подпись
	Воздухообмен норма 60-100 м3/ч		Разряжение, норма 60-100 м3/ч		
	Воздухообмен факт. М3/ч	Заключение	Разряжение, факт. М3/ч	Заключение	
89	91	норма	148	норма	Семенова И.И.
90	98	норма	148	норма	Човаленко С.И.
91	85	норма	134	норма	Шинкина Г.В.
92	85	норма	134	норма	Александров И.А.
93					
94	98	норма	134	норма	Баранова И.И.
95					
96	—	вытяжной зонг вставлен в Вд, нет доступа.	112	норма	Панчев А.Б.

Подрядчик:

(Подпись, ФИО проводившего проверку)

Заказчик: АКТ получил:

(Подпись, ФИО представителя Заказчика)

М.П.