

АКТ обследования дымовых и вентиляционных каналов

Заказчик: ООО УК "Горизонт"

Подрядчик: ИП Смирнов М.М.

в лице: контролера – приемщика: Блохина Н.Н.,

провел проверку технического состояния дымовых и вентиляционных каналов в помещениях, в которых размещено газоиспользующее оборудование, по адресу:

Ползунова д. 18.
с применением термоанемометра RGK AM-30.

Проверка проведена:

- а) при приемке дымовых и вентиляционных каналов эксплуатацию при газификации здания и (или) подключении нового газоиспользующего оборудования;
- б) при переустройстве и ремонте дымовых и вентиляционных каналов;
- в) процессе эксплуатации дымовых и вентиляционных каналов (периодическая проверка);
- г) при отсутствии тяги, выявленной в процессе эксплуатации, в том числе с использованием автоматических устройств, при техническом обслуживании и ремонте внутридомового и (или) внутриквартирного газового оборудования многоквартирном доме, техническом диагностировании газопроводов, входящих в состав внутридомового и (или) газового оборудования, и аварийно-диспетчерском обеспечении внутридомового и (или) внутриквартирного газового оборудования.

Заключение: На момент проверки выявлено наличие факторов свидетельствующих о наличии угрозы возникновения аварии, несчастного случая, предусмотренные подпунктами «а» и «б» пункта 77 Правил пользования газом в части обеспечения безопасности при использовании и содержании внутридомового и внутриквартирного газового оборудования при предоставлении коммунальных услуг по газоснабжению:

а) Величина разряжения в дымовом канале присоединённом к газовому оборудованию, менее нормативной в помещениях:

б) Величина воздухообмена в вентиляционном канале в помещении с установленным газовым оборудованием (закрытые окна и двери) при микро проветривании менее нормативной, приведённой к погодным условиям на момент определения в помещениях:

нб, 1б.

В связи с чем настоящий Акт подлежит незамедлительному направлению в адрес Заказчика, органа государственного жилищного надзора (контроля) и специализированной организации для приостановки-подачи-газа.

На момент проверки факторов, свидетельствующих о наличии угрозы возникновения аварии, несчастного случая, предусмотренные подпунктами «а» и «б» пункта 77 Правил пользования газом в части обеспечения безопасности при использовании и содержании внутридомового и внутриквартирного газового оборудования при предоставлении коммунальных услуг по газоснабжению, отсутствует в помещениях:


нб. 1, 2, 5, 11, 17, 20, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 34, 36.

Подрядчик:

(Подпись, ФИО проводившего проверку)

Заказчик: АКТ получил:

(Подпись, ФИО представителя Заказчика)



Адрес

Дата

24.06.2026 г.

Толзунова 18

№ кв.	Вентиляционные каналы		Дымоходные каналы		Житель Ф.и.о., подпись
	Воздухообмен норма 60-100 м3/ч		Разряжение норма 60-100 м3/ч		
	Воздухообмен факт. м3/ч	Заключение	Разряжение факт. м3/ч	Заключение	
1	78	норма	105	норма	Мельникова М.А. Деев
2	84	норма	105	норма	Мельникова М.А. Деев
3					
4					
5	78	норма	105	норма	Беломытцева Э.Н. Сид
6					
7					
8					
9					
10					
11	85	норма	105	норма	Андросова/мв/ А
12					
13					

Адрес

Дата

24.06.2026г.

Покзунова г.18

№ кв.	Вентиляционные каналы		Дымоходные каналы		Житель Ф.И.О., подпись
	Воздухообмен норма 60-100 м3/ч		Разряжение норма 60-100 м3/ч		
	Воздухообмен факт. м3/ч	Заключение	Разряжение факт. м3/ч	Заключение	
14		отказ от проверки.			
15					
16	—	боковой вход ветерач в ок, нет доступа.	105	норма	Матильда А.С. Сидор
17	85	норма	112	норма	Урацев Ю.В.
18					
19					
20	91	норма	112	норма	Марьяновская Н.К. Гус
21	85	норма	105	норма	Засанов Е.В. Гус
22					
23	85	норма	105	норма	Миронова М.А. Миронова
24					
25	85	норма	112	норма	Эмзатов (об) <u> </u>
26					

Адрес

Дата

24.06.2026г.

Жолзуюнова г.18

№ кв.	Вентиляционные каналы		Дымоходные каналы		Житель Ф.И.О., подпись
	Воздухообмен норма 60-100 м3/ч		Разряжение норма 60-100 м3/ч		
	Воздухообмен факт. м3/ч	Заключение	Разряжение факт. м3/ч	Заключение	
27	85	норма	105	норма	Башева В.В. Башев
28					
29	85	норма	105	норма	Жалмуреева Э.Н. ЖН
30					
31	85	норма	105	норма	Ковшикова М.С. Ковш
32					
33					
34	91	норма	120	норма	Казаева М.В. Каз
35					
36	91	норма	105	норма	Дашут (и/б) Д