

# АКТ обследования дымовых и вентиляционных каналов

16 апреля 2026 года

Заказчик: ООО «УК»Горизонт»

Подрядчик: ИП Смирнов М.М.

в лице: контролера – приемщика: Новиков О.В.,

провел проверку технического состояния дымовых и вентиляционных каналов в помещениях, в которых размещено газоиспользующее оборудование, по адресу:

г. Тула, пр. Ленина, д. 1336

с применением термоанемометра RGK AM-30.

## Проверка проведена:

- а) при приемке дымовых и вентиляционных каналов эксплуатацию при газификации здания и (или) подключении нового газоиспользующего оборудования;
- б) при переустройстве и ремонте дымовых и вентиляционных каналов;
- в) процессе эксплуатации дымовых и вентиляционных каналов (периодическая проверка);
- г) при отсутствии тяги, выявленной в процессе эксплуатации, в том числе с использованием автоматических устройств, при техническом обслуживании и ремонте внутридомового и (или) внутриквартирного газового оборудования многоквартирном доме, техническом диагностировании газопроводов, входящих в состав внутридомового и (или) газового оборудования, и аварийно-диспетчерском обеспечении внутридомового и (или) внутриквартирного газового оборудования.

Проверкой установлено:

| № квартиры | Вентиляционные каналы          |            |            |
|------------|--------------------------------|------------|------------|
|            | Воздухообмен норма 60-100 м3/ч |            |            |
|            | Воздухообмен фактический, м3/ч | Заключение | Примечание |
| 1          | 134                            | норма      |            |
| 2          | 134                            | норма      |            |
| 3          | 134                            | норма      |            |
| 4          | 134                            | норма      |            |
| 5          | 134                            | норма      |            |
| 6          | 134                            | норма      |            |
| 7          | 134                            | норма      |            |
| 8          | 134                            | норма      |            |
| 9          | 134                            | норма      |            |

|    |     |       |  |
|----|-----|-------|--|
| 11 | 134 | норма |  |
| 12 | 134 | норма |  |
| 13 | 134 | норма |  |
| 14 | 134 | норма |  |
| 15 | 134 | норма |  |
| 16 | 134 | норма |  |
| 17 | 134 | норма |  |
| 18 | 127 | норма |  |
| 19 | 127 | норма |  |
| 20 | 127 | норма |  |
| 21 | 127 | норма |  |
| 22 | 120 | норма |  |
| 23 | 120 | норма |  |
| 24 | 120 | норма |  |
| 25 | 120 | норма |  |
| 26 | 120 | норма |  |
| 27 | 120 | норма |  |
| 28 | 120 | норма |  |
| 29 | 120 | норма |  |
| 30 | 120 | норма |  |
| 31 | 113 | норма |  |
| 32 | 113 | норма |  |
| 33 | 113 | норма |  |
| 34 | 113 | норма |  |
| 35 | 113 | норма |  |
| 36 | 113 | норма |  |
| 37 | 113 | норма |  |
| 38 | 113 | норма |  |
| 39 | 113 | норма |  |
| 40 | 113 | норма |  |
| 41 | 113 | норма |  |
| 42 | 113 | норма |  |
| 43 | 113 | норма |  |
| 44 | 113 | норма |  |
| 45 | 113 | норма |  |
| 46 | 113 | норма |  |
| 47 | 113 | норма |  |
| 48 | 113 | норма |  |
| 49 | 113 | норма |  |
| 50 | 113 | норма |  |
| 51 | 113 | норма |  |
| 52 | 113 | норма |  |
| 53 | 113 | норма |  |
| 54 | 113 | норма |  |

**Заключение:** На момент проверки выявлено наличие факторов свидетельствующих о наличии угрозы возникновения аварии, несчастного случая, предусмотренные подпунктами «а» и «б» пункта 77 Правил пользования газом в части обеспечения безопасности при использовании и содержании внутридомового и внутриквартирного газового оборудования при предоставлении коммунальных услуг по газоснабжению:

а) Величина воздухообмена в дымовом канале присоединённом к газовому оборудованию, менее нормативной в помещениях:

---

б) Величина воздухообмена в вентиляционном канале в помещении с установленным газовым оборудованием (закрытые окна и двери) при микро проветривании менее нормативной, приведённой

годным условиям на момент определения в помещениях:

В связи с чем настоящий Акт подлежит незамедлительному направлению в адрес Заказчика, органа государственного жилищного надзора (контроля) и специализированной организации для приостановки-подачи-газа.

На момент проверки факторов, свидетельствующих о наличии угрозы возникновения аварии, несчастного случая, предусмотренные подпунктами «а» и «б» пункта 77 Правил пользования газом в части обеспечения безопасности при использовании и содержании внутридомового и внутриквартирного газового оборудования при предоставлении коммунальных услуг по газоснабжению, отсутствуют в помещениях:

1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,367,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54.

Подрядчик: \_\_\_\_\_

(Подпись, ФИО проводившего проверку)

Заказчик: АКТ получил: \_\_\_\_\_

(Подпись, ФИО представителя Заказчика)

М.П.