

АКТ

на периодическую проверку и очистку дымовых и вентиляционных каналов от газоиспользующего оборудования и бытовых печей

« 20 » 01 20 25 г. Тула

Мы, нижеподписавшиеся, представитель ЖЭУ ООО УК "Горизонт"
(должность, ф.и.о.)

и контроллеры-приемщики ИП Смирнов М.М.
Блюшина Н.Н., Андриева Е.Н.
(ф.и.о.)

Работы по периодической проверке и чистки дымовых и вентиляционных каналов произведены по адресу: дом № 2, ул. Маяковского

При периодической проверке установлено:

1. Дымовые и вентиляционные каналы пригодны для дальнейшей эксплуатации в квартирах

№ 2, 3, 4, 5, 7, 9, 12, 13, 16, 17, 18.
на срок до мая 20 25

2. Дымовые и вентиляционные каналы не проверены в квартирах № 1, 6, 8, 10, 11, 14, 15.
по причине отсутствия доступа.

3. Дымовые и вентиляционные каналы не могут быть допущены к дальнейшей эксплуатации,

а газоиспользующее оборудование (печи) подлежат отключению в квартирах № 2

по причине _____
(отсутствие тяги, засор, и др.)

Представитель ЖЭУ _____

Контроллеры-приемщики _____

Представитель УК ООО УК "Горизонт"

