

АКТ

на периодическую проверку и очистку дымовых и вентиляционных каналов от газоиспользующего оборудования и бытовых печей

г. Тула

« 14 » 06 20 24 г.

Мы, нижеподписавшиеся, представитель ЖЭУ

ООО УК «Воризонт»

(должность, ф.и.о.)

и контроллеры-приемщики ИП Смирнов М.М.

Блюмина Н.А., Андреева Е.И.

(ф.и.о.)

Работы по периодической проверке и чистки дымовых и вентиляционных каналов

произведены по адресу: дом № 83, ул. Октябрьская

При периодической проверке установлено:

1. Дымовые и вентиляционные каналы пригодны для дальнейшей эксплуатации в квартирах № 5, 12, 14, 20, 21, 23, 27, 28.

на срок до октября 2024 г.

2. Дымовые и вентиляционные каналы не проверены в квартирах № 3, 4, 9-11, 13, 15-19, 24-26.

по причине отсутствия доступа.

3. Дымовые и вентиляционные каналы не могут быть допущены к дальнейшей эксплуатации, а газоиспользующее оборудование (печи) подлежат отключению в квартирах № 6.

по причине нет доступа к оборудованию (отсутствие тяги, засор и др. из-за поломки)

Представитель ЖЭУ

Контроллеры-приемщики

Представитель УК

ООО УК

